



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 6. prosince 2016

Naše zn.: 3.3/8025/16239/16/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing.arch. Leoš Pitter

Schulhoffova 1632

530 03 PARDUBICE

Datum: 30. prosince 2016

Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba	:	Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích
Katastr	:	Výškovice u Ostravy
Parcela	:	740/4
Ulice	:	29. dubna
Investor	:	SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště. Odvodnění je napojeno na stávající areálovou kanalizaci, která je zaústěna do dešťové kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Informativní umístění dešťové kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace, její vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace - tel. 597 475 103. Upozorňujeme, že se v zájmovém území stavby dle našich podkladů nachází kanalizace mimo správu naší společnosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy: situace, dokumentace

