



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15-10-2019

Naše zn.: 6.3/8025/11305/19/Dan

Paní

Anna Jurečková

Na Kopaninách 362/3

747 14 LUDGEŘOVICE

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Datum: 30-10-2019

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Chodník u Ostravar Arény, ul. Starobělská

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Ulice: Starobělská

Parcela: 1079/2, 526/89 a další

Investor: Vítkovice Aréna, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nachází vodovody DN 150, DN 200, DN 300 a kanalizace DN 400, DN 2000, vejčítá 1000/1650 (ČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Jejich orientační umístění je patrné z přiložené situace.

Přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm (včetně) - 1,5 m,  
nad průměr 500mm - 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Dokumentace nutná pro řízení k povolení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Dále Vás upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Část sítí není zaměřena.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Daniec

technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace

