




Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-263965-1/ČJ-2019-070706

Ostrava 12. listopadu 2019

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

Anna Jurečková  
projektant dopravních staveb  
Na Kopaninách 3/362  
747 14 Ludgeřovice

**"Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská," stanovisko pro společné řízení DUR + DSP**

Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve společném územním a stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

**s o u h l a s í**

s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení (DUR, DSP).

Zdejší součást Policie ČR byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení v souvislosti se stavbou nového chodníku pro chodce v Ostravě na ul. Starobělská za Ostravar arénou. Součástí žádosti byla technická zpráva, katastrální situace, koordinační situační výkres a vzorové řezy.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba chodníku pro chodce. Chodník bude proveden v dlažbě šířky min. 1,50 - 1,75 m podél komunikace - ul. Starobělská. Levostranný chodník bude začínat u par. č. 123/3, kde bude navazovat na stávající chodník. Realizace chodníku u Ostravar arény doplňuje komunikační síť pro pěší. Chodník bude výškově osazen +10 cm nad niveletou stávající komunikace ul. Starobělské. Sjezdy budou napojeny přes sníženou obrubu 2 - 4 cm nad niveletou vozovky. Chodník bude proveden v dlažbě, tl. konstrukce 24 cm, sjezdy v tl. konstrukce 42 cm. Předložená

Výstavní 55  
703 00 Ostrava

Tel.: 974725254  
Fax:  
Email:  
ID DS: n5hai7v

www.policie.cz

dokumentace respektuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Stanovisko je platné pro odsouhlasenou přílohu s označením Koordinační situační výkres č. výk. C 3.

Zpracoval:  
por. Bc. Pavel Poštulka  
komisař

npor. Ing. Aleš Kořístka  
vedoucí DI

komisař  
por. Bc. Pavel Poštulka  
DI MRP Ostrava

2.1.