

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Anna Jurečková

Na Kopaninách 3/362

747 14 Ludgeřovice

Vaše žádost ze dne, značka:
06.11.2019

Naše značka:
053190103

Vyřizuje:
Barbara Stýblová

dne:
06.11.2019

Věc: Chodník u Ostrava arény, ul. Starobělská

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava - Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Stavebník: Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Projektant: Anna Jurečková, Na Kopaninách 3, 747 14 Ludgeřovice

Č. zakázky: 18-2019-4

Datum: 10/2019

Předmětem předložené dokumentace je výstavba chodníku pro pěší v prostoru zatravněného pásu mezi vozovkou a oplocením sousedních parcel. Nové chodníky jsou navrženy v celkové délce 316,00 m, šířce min. 1,50 m - 1,75m, Příčný spád 2%, podélný kopíruje stávající terén. Vodicí linie tvoří zvýšený obrubník o 6 cm nad pochozí plochou chodníku na

vnější straně chodníku od silnice. Stávající chodník od Plzeňské končí dole u Starobělské. Podél ulice Starobělské bude proveden nový chodník v délce 127,50 m, v šířce 1,75m. Druhá trasa - propojení od nástupních ploch před atletickou halou k ul.Starobělské-trasa B. Trasa C navazuje na trasu E, která tvoří propojení na plochy k zadnímu vstupu pro sportovce atletické haly. Trasy C,D,E - tyto úseky chodníků budou provedeny v š. 1,50 m. Povrchy chodníku jsou navrženy ze zámkové dlažby. V trase B je 6 sjezdů na sousední parcely ev. příjezd ke garážím. Pro vozíčkáře je přístup zajištěn vodorovnými komunikacemi s bezbariérovými rampami. Pro osoby slabozraké a nevidomé je chodník opatřen vodicí linií a varovnými pásy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Dokumentace byla dodána elektronickou poštou. S pozdravem



Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com

