



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17. 12. 2020

Naše zn.: 8.3/8025/12789/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 14. 1. 2021

Pan

Petr Kovalčík

Zelinova 5586

760 05 ZLÍN

### Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba : Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH (1.část) - 14 – MŠ MŠ J.Maluchy  
267/105, Ostrava – Dubina  
Katastr : Dubina u Ostravy  
Parcela : 76/1, 76/99  
Ulice : J.Maluchy  
Stavebník : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o zachycení srážkových vod ze stávajícího objektu školy v akumulaci nádrži a jejich následné využití pro zálivku. Bezpečnostní přepad z nádrže bude zaústěn do kanalizace/přípojky mimo správu naší společnosti.

Informativní umístění vodovodů DN 100 - DN 600 a kanalizací DN 200 – DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti – např. pojezdem těžké techniky. Poklopy kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

